

تاريخ الطباعة : 2023-07-12
وقت الطباعة : AM 6:35
رقم الطلب : PAC23007579



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : هيبورث بي . ام . اي قطر
رقم السجل التجاري : 22901
رقم قيد المنشأة : 11-6772-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Fighting Systems
إسم المنتج : Pipes and fittings

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2023-07-11 تاريخ الإنتهاء : 2025-07-10

الإدارة العامة للدفاع المدني
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Pipes and fittings	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Fighting Systems	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	هيپورث بي . ام . اي قطر-	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	HEPWORTH PME (QATAR) WLL. / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Polyethylene (PE) Pipe for Underground Fire Protection Service (mains), 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 mm nominal pipe size, 250 PSI pressure rating. Black color.	HDPE PE100 SDR9 Pipe
---	----------------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	RR210876	FACTORY MUTUAL GLOBAL APPROVALS LLC (FM)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	----------	--	--

RECOMMENDATIONS	التوصيات
-----------------	----------

Should be installed and anchored according to the pipe manufacturer's instructions and FM Global Property Loss Prevention Data Sheets. For underground use only.
FM APPROVAL ID # RR210876
FM CLASS 1613

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 13/24 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defense).

الإدارة العامة للدفاع المدني
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

