

تاريخ الطباعة : 2024-07-31
وقت الطباعة : AM 8:55
رقم الطلب : PAC24007125



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : هيبورث بي . ام . اي قطر
رقم السجل التجاري : 22901
رقم قيد المنشأة : 11-6772-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Fighting Systems
إسم المنتج : Pipes and fittings

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2024-07-31 تاريخ الإنتهاء : 2026-07-31

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



2024-07-31 : تاريخ الطباعة
AM 8:55 : وقت الطباعة
PAC24007125 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT التقرير الفني

PRODUCT	Pipes and fittings	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Fighting Systems	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	هيپورث بي . ام . اي قطر-	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS LTD. / SWITZERLAND	الشركة المصنعة / بلد

الوصف				الموديل
Polyethylene Pipe and Fittings. Electrofusion Fittings, PE100, SDR 11. 90 to 500 mm nominal pipe size, 215 psi pressure rating.				+GF+ ELGEF Plus Coupler
Polyethylene Pipe and Fittings. Spigot Fittings for Electrofusion and Butt Fusion, 90 to 315 mm nominal pipe size, 215 psi pressure rating.				+GF+ ELGEF Plus End Cap
Polyethylene Pipe and Fittings. Spigot Fittings for Electrofusion and Butt Fusion, various nominal pipe size, 215 psi pressure rating.				+GF+ ELGEF Plus Reducer
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL		PR454844	FACTORY MUTUAL GLOBAL APPROVALS LLC (FM)	شهادة المختبرات المساندة
RECOMMENDATIONS				التوصيات

Should be installed and anchored according to the pipe manufacturer's instructions and FM Global Property Loss Prevention Data Sheets. For underground use only.

Installation of these products should conform to FM Global Property Loss Prevention Data Sheets.

FM CLASS 1613
FM APPROVAL ID # PR454844

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 13/24 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defense).

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
/ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

